



## K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu**

**z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia**

**z indywidualnego ujęcia wody Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,**

**ul. Poznańska 109 w Międzyrzeczu**

**zaopatrującego w wodę szpital oraz mieszkańców ul. Poznańskiej 109, ul. Leśnej**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu informuje, że w badaniach jakości wody z indywidualnego ujęcia wody Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów. Woda warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)



Administrator indywidualnego ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

**Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Międzyrzeczu

*lek. med. Jarosław Marcela*

***Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania***