



KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu
z dnia 02 maja 2024 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Dębowcu (gm. Bledzew)
zaopatrującego miejscowość: Dębowiec**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu, informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Dębowiec stwierdzono wzrost mętności przekraczający wartość zalecaną.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294) w zakresie mętności.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzyrzeczu

Magdalena Szczurek

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania