



## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie

z dnia 26.02.2024

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

### Wodociąg Publiczny Glisno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Glisno zaopatrującego mieszkańców miejscowości Glisno w gminie Lubniewice, stwierdzono wzrost mętności przekraczający wartość zalecaną.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Sulęcinie  
*B. Dziedzic*  
mgr Beata Dziedzic

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*