



## K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie  
z dnia 19 lipca 2019 roku  
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia  
z wodociągu lokalnego na terenie kompleksu handlowo -usługowego Nevada w  
miejscowości Pożrzadło (gm. Łagów)  
zaopatrującego ww. kompleks**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z zm.) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. **Woda bez przegotowania może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).**



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

**Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.**

**mgr Arleta Miskiewicz**  
Inspektor Sanitarny  
w Świebodzinie

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*