



66-200 Świebodzin, ul. 30 stycznia 5  
☎ (68) 38 207 47, Fax (68) 38 223 21  
e-mail: psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl  
NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 27 stycznia 2017 r.

NS.HK. 530.W-14.1.1.2017.WK

**Samorządowy Zakład Budżetowy**

**ul. 3-go Maja 5**

**66-218 Lubrza**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  
PRZEZ LUDZI NR 1/17**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w związku z art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn.zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego Nr:DL.OBS.9051.00174.2017 z dn. 27-01-2017r. opracowanego przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., próbki wody przeznaczonej do spożycia - **stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Staropole w związku z obecnością w pobranej próbce wody bakterii grupy coli w ilości 42 jtk/100ml (przy niepewności 28-64 jtk/100ml) w SUW – woda podawana do sieci (przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 w 100 ml wody).**

W związku z powyższym zobowiązuję **Samorządowy Zakład Budżetowy ul. 3-go Maja 5 w Lubrzy** do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z ujęcia wody w miejscowości Staropole, Boryszyn – odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989), o czym proszę poinformować mnie pisemnie, z równoczesnym dołączeniem wyniku badania jakości wody wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie.

**Ponadto zobowiązuję Samorządowy Zakład Budżetowy ul.3-go Maja 5 w Lubrzy do zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi-odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989), co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Informuję również, że w przypadku dostarczania wody cysterną – napełniamy ją wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tylko i wyłącznie ze źródła wskazanego przez właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego. **Woda z cysterny przeznaczona do spożycia przez ludzi może być używana wyłącznie po przegotowaniu - informacja o tym powinna być w sposób trwały umieszczona na cysternie.**

Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego

w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Ujęcie wody w miejscowości Staropole dostarcza wodę dla ok. 626 osób mieszkających w miejscowościach Staropole i Boryszyn, a dobową produkcja wody wynosi ok. 165 m<sup>3</sup>/dobę.



**Otrzymuje:**

1. adresat

2.aa.

**Do wiadomości :**

1. Wójt Gminy Lubrza  
ul. Świebodzińska 68  
66-218 Lubrza
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Świebodzinie  
ul. Świerczewskiego 58, 66-200 Świebodzin
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  
Starostwo Powiatowe  
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wm.
5. Samodzielne stanowisko ds. Epidemiologii wm.