



Świebodzin, dnia 14 września 2017 r.

HK. 530.W.24.4.2017.WK

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Gronowie
66-220 Łągów**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI NR 22 /17**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r. poz. 1989) oraz w związku z art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody Nr: DL.OBS.9051.02793.2017 z dnia 14.09.2017r. opracowanego przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego **z wodociągu publicznego w miejscowości Jemiołów**, informuje o stwierdzeniu obecności bakterii grupy coli w pobranej próbce wody, tj. 3 jtk/100ml (niepewność 1-9 jtk/100ml) w wodzie podawanej do sieci w Stacji Uzdatniania Wody w Jemiołowie – (przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk w 100 ml wody). W związku z powyższym zobowiązuję **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie, 66-220 Łągów** do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranej z **wodociągu publicznego w miejscowości Jemiołów** – odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989), o czym proszę poinformować mnie pisemnie.

Ponadto zobowiązuję do przedstawienia wyniku badania jakości wody wykonanego w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w powyższej sprawie w terminie **do dnia 29 września 2017r.**

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przetworzeniu – pobieranej z wodociągu publicznego w miejscowości Jemiołów (zaopatrywane miejscowości: Jemiołów), co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Wodociąg publiczny w miejscowości Jemiołów dostarcza wodę dla ok. 294 osób mieszkających w miejscowości Jemiołów, a dobową produkcja wody wynosi ok. 19 m³/dobę.

Zobowiązuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie, 66-220 Łągów do natychmiastowego poinformowania odbiorców wody o możliwości korzystania z wody wyłącznie po jej przetworzeniu - pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Jemiołów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Świebodzinie
mgr Arleta Miśkiewicz

Otrzymuje:

1. adresat
- 2.aa.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Łągów
ul. 1 Lutego 7
66-220 Łągów
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Świebodzinie
ul. Zachodnia 58
66-200 Świebodzin
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe
ul. Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wm.
5. Samodzielne stanowisko ds. Epidemiologii wm.