



66-200 Świebodzin, ul. 30 Stycznia 5
☎ (68) 38 207 47, Fax (68) 38 223 21
e-mail: psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl
NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 18 września 2017r.

NS.HK. 530.W.24.1.2017.WK

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Gronowie
66-220 Łągów

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI NR 23/2017**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) w związku z art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody do spożycia z dnia 14.09.2017, Nr: OL-856/2017/LMiP (woda z sieci- z budynku mieszkalnego Nr 36 w m-ści Jemiołów), Nr: OL-855/2017/LMiP (woda podawana do sieci – Stacja Uzdatniania Wody w m-ści Jemiołów) opracowanego przez Oddział Laboratoryjny, Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej przy ul. Jasnej 10, 65-470 Zielona Góra w ramach kontroli wewnętrznej – stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Jemiołów.

Analiza wyników badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w dniu 14 września 2017 r. z budynku mieszkalnego Nr 36 w miejscowości Jemiołów oraz ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jemiołów wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) - usunięto skażenie mikrobiologiczne wody.

Woda pochodząca z wodociągu publicznego w miejscowości Jemiołów

jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Świebodzinie
mgr Arleta Miśkiewicz

