



66-200 Świebodzin, ul. 30 Stycznia 5
☎ (68) 38 207 47, Fax (68) 38 223 21
e-mail: psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl
NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 06 października 2017 r.

NS.HK.530.W.16.4.1.2017.WK

Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. 3-go Maja 5
66-218 Lubrza

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI NR 26/2017**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w związku z art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 04.10.2017r. w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Lubrzy – **Nr DL.OBŚ.9051.03119.2017.S z dnia 06.10.2017r.** opracowanego przez Dział Laboratoryjny Oddziału Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp w próbce wody przeznaczonej do spożycia - **stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Lubrzy, w związku z obecnością w pobranej próbce wody Enterokoków kałowych w ilości 4 jtk/100ml–** (przy niepewności 1-11 jtk/100ml), przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml.

W związku z powyższym **zobowiązuję Samorządowy Zakład Budżetowy w Lubrzy do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym**, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Lubrzy odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989), o czym proszę poinformować mnie pisemnie, z równoczesnym dołączeniem wyniku badania jakości wody wykonanego w ramach nadzoru sanitarnego, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie.

Ponadto zobowiązuję Samorządowy Zakład Budżetowy w Lubrzy-do zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi-odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989), co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

**Wodociąg publiczny w Lubrzy dostarcza wodę dla ok. 1500 osób –
mieszkających w miejscowościach Lubrza, Nowa Wioska, Romanówek,
a dobową produkcja wody wynosi ok.198 m³/dobę.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świebodzinie
Arleta Miśkiewicz
mgr Arleta Miśkiewicz

Otrzymuje:

1. adresat
2. aa.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Lubrza
ul. Świebodzińska 68
66-218 Lubrza
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Świebodzinie
ul. Świerczewskiego 58, 66-200 Świebodzin
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wm.
5. Samodzielne stanowisko ds. Epidemiologii wm.