

# POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIEBODZINIE



66-200 Świebodzin, ul. 30 Stycznia 5  
☎ (68) 38 207 47, Fax (68) 38 223 21  
e-mail: psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl  
NIP: 9271082701

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 11 października 2017 r.

HK. 530.W.16.4.1.2017.WK

**Samorządowy Zakład Budżetowy**  
**ul. 3-go Maja 5**  
**66-218 Lubrza**

### **OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 27/2017**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w związku z art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody do spożycia z dnia 11 października 2017 r. pobranych: z Przedszkola w Lubrzy Nr DL.OBS.9051.03164.2017.S (woda z sieci), z Budynku Mieszkalnego nr 97B w Nowej Wiosce Nr DL.OBS.9051.03163.2017.S (woda z sieci) oraz w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy Nr DL.OBS.9051.03162.2017.S (woda z sieci) opracowanych przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Lubrza (Romanówek).**

Analiza wyników badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w dniu 09 października 2017r. z Przedszkola w Lubrzy, z Budynku Mieszkalnego nr 97B w Nowej Wiosce oraz w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów jakości wody – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)- usunięto skażenie mikrobiologiczne wody.

**Woda pochodząca z wodociągu publicznego w miejscowości Lubrza (Romanówek)  
jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg publiczny w Lubrzy dostarcza wodę dla ok. 1500 osób – mieszkających w miejscowościach: Lubrza, Nowa Wioska, Romanówek, a dobową produkcję wody wynosi ok. 198 m<sup>3</sup> /dobę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
mgr Arleta Miśkiewicz

**Otrzymuje:**

**1. adresat**

**2.aa.**

**Do wiadomości :**

- 1. Wójt Gminy Lubrza**  
**ul. Świebodzińska 68**  
**66-218 Lubrza**
- 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii**  
**w Świebodzinie**  
**ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin**
- 3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego**  
**Starostwo Powiatowe**  
**ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin**
- 4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wm.**
- 5. Samodzielne stanowisko ds. Epidemiologii wm.**