

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIEBODZINIE



66-200 Świebodzin, ul. 30 stycznia 5
☒ (68) 38 207 47, Fax (68) 38 223 21
e-mail: psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl
NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 29 listopada 2017 r.

HK. 530.W.35.1.2017.EA

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem
66-213 Skąpe 65**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 31 /17

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r. poz. 1989) oraz w związku z art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody Nr: DL.OBS.9051.03789.2017 z dnia 29.11.2017r. opracowanego przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego w miejscowości Ołobok, informuje o stwierdzeniu obecności bakterii grupy coli w pobranej próbce wody, tj. 4 jtk/100ml (niepewność 1-11 jtk/100ml) w wodzie z sieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku – (przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk w 100 ml wody).

W związku z powyższym zobowiązuję **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem** do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranej z **wodociągu publicznego w miejscowości Ołobok** – odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989), o czym proszę poinformować mnie pisemnie.

Ponadto zobowiązuję do przedstawienia wyników badań jakości wody (punkty czerpalne – woda podawana do sieci i woda z sieci) wykonanych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej,

które stanowiąc będą potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w powyższej sprawie w terminie **do dnia 08 grudnia 2017r.**

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu – pobieranej z wodociągu publicznego w miejscowości Ołobok (zaopatrywane miejscowości: Ołobok, Niesulice, Łąkie), co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Wodociąg publiczny w miejscowości Ołobok dostarcza wodę dla ok. 1085 osób mieszkających w miejscowościach Ołobok, Niesulice, Łąkie, a dobową produkcję wody wynosi ok. 143 m³/dobę.

Zobowiązuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem do natychmiastowego poinformowania odbiorców wody o możliwości korzystania z wody wyłącznie po jej przegotowaniu - pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Ołobok.

**powiatowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Świebodzinie**
Arleta Miśkiewicz

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Aa.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Świebodzinie
ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wm.
5. Samodzielne stanowisko ds. Epidemiologii wm.