



K O M U N I K A T nr 21/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Śliwnik zaopatrującego miejscowości: Miasto Małomice, Śliwnik, Żeliszów, Lubiechów gm. Małomice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), w zakresie parametru mangan i odczynu (pH).

Przekroczenie ww. parametrów nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast wywierać wpływ na wskaźniki organoleptyczne wody, przebarwienia armatury, wypłukiwać jony metali z armatury i rur, czy powodować przebarwienia bielizny podczas prania. Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Pozostałe zbadane parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Stępień

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania