



INFORMACJA z dnia 07.09.2026 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach w sprawie niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z systemu zaopatrzenia w wodę Drożków, zaopatrującego w wodę miejscowości Drożków, Grabik, Lubanice, Surowa, Łukawy (gm. Żary, powiat żarski)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, na podstawie **sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 04.09.2026 r.** w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie zgodności – **stacja uzdatniania wody**, informuje, iż w badanej próbce wody stwierdzono **niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego – bakterie grupy coli.**

W badanej próbce wody stwierdzono obecność **bakterii grupy coli** w ilości **3 jtk/100 ml**, przy wartości parametrycznej wynoszącej **0 jtk/100 ml.**

Stwierdzona niezgodność nie spełnia wymagań określonych w **załączniku nr 1 część C tabela 1** do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Bakterie grupy coli są mikrobiologicznymi **parametrami wskaźnikowymi**, których obecność w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi może wskazywać na pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody oraz możliwość wystąpienia zanieczyszczenia. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działań mających na celu ustalenie i usunięcie przyczyny stwierdzonej niezgodności oraz potwierdzenie skuteczności podjętych działań naprawczych.

Po dokonaniu oceny ryzyka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach uznał, że stwierdzona **niezgodność z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego wymaga zastosowania środków ostrożności w zakresie spożycia wody.**

Do czasu uzyskania wyników kolejnych badań potwierdzających przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów zaleca się:

- **wodę przeznaczoną do spożycia należy każdorazowo doprowadzić do wrzenia i utrzymywać w stanie wrzenia przez co najmniej 2 minuty,**
- wodę po przygotowaniu można wykorzystywać do przygotowywania napojów i posiłków,
- do mycia owoców i warzyw przeznaczonych do bezpośredniego spożycia zaleca się stosowanie wody uprzednio przegotowanej,
- wodę przeznaczoną do przygotowywania posiłków i napojów dla niemowląt i małych dzieci należy uprzednio przegotować przez co najmniej 2 minuty,
- po przygotowaniu wodę należy przechowywać w czystym, zamkniętym naczyniu.

Woda może być wykorzystywana do pozostałych celów bytowych, w tym do mycia rąk, kąpieli, mycia naczyń oraz korzystania z urządzeń sanitarnych.

2 min.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu usunięcie przyczyny stwierdzonej niezgodności oraz doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w obowiązujących przepisach. Działania naprawcze obejmują w szczególności **dezynfekcję oraz płukanie sieci wodociągowej**, a także ustalenie przyczyny wystąpienia bakterii grupy coli w wodzie. Po przeprowadzeniu działań naprawczych dostawca wody zobowiązany jest do wykonania kolejnych badań jakości wody w celu potwierdzenia skuteczności podjętych działań.

Do czasu uzyskania wyników kolejnych badań potwierdzających prawidłową jakość wody zaleca się stosowanie wody do spożycia i przygotowywania posiłków wyłącznie po jej przegotowaniu przez co najmniej 2 minuty.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żarach
mgr Wiesława Kochut
/dokument podpisany elektronicznie/