



INFORMACJA z dnia 21.09.2026 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach w sprawie pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z systemu zaopatrzenia w wodę Łęknica, zaopatrującego w wodę miejscowość: Łęknica (gm. Łęknica, powiat żarski) w związku ze stwierdzeniem niezgodności z wartością parametryczną

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, na podstawie informacji przekazanej z akredytowanego laboratorium próbki wody pobranej w dniu 17.09.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej, informuje iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sputkiwania toalet.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań, obejmujące m.in. dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej.

W trakcie prowadzonych prac mogą wystąpić przejściowe zmiany smaku i zapachu wody, związane ze zwiększoną zawartością chloru. Możliwe jest również czasowe pogorszenie przejrzystości lub zmiana barwy wody w wyniku płukania sieci wodociągowej.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żarach
mgr Wiesława Kochut
/dokument podpisany elektronicznie/